

GMINA ŚNIADOWO  
18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11  
NIP 718-20-23-707, R-450669993  
RGIZ 2714.2020  
tel. 00 224 43 70; fax: 00 217 61 68  
woj. podlaskie

Śniadowo, dn. 11 03.2020 r.

## 01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 517026-N-2020 z dnia 27.02.2020 r. na realizację zadania pn.: „**Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie**”.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym wyjaśniamy:

### Pytanie 1

W przedmiarze robót nie uwzględniono sufitu podwieszanego.

Proszę o podanie ilości, rodzaju sufitu podwieszanego i wskazanie pomieszczeń.

### **Wyjaśnienie:**

Sufit podwieszany kasetonowy 600x600 mm typ krawędzi SK, profil metalowy, należy wykonać na piętrze w na Sali wielofunkcyjnej (1.06) – 123,53m<sup>2</sup> i scenie (1.07) – 33,31m<sup>2</sup> = 156,84 m<sup>2</sup>. Płyty sufitowe z wełny mineralnej o gr. 13 mm dekoracyjnych perforowanych o wzorach białej powierzchni. Podstawowe minimalne parametry płyt sufitowych:

- odporność materiału na wilgoć do 70 % względnej wilgotności powietrza,
- klasa palności materiału A2-s1, dO zgodnie z DIN EN 13501-1,
- pochłanianie dźwięku Orbit aw=0.10L, NRC = 0,15,
- odbicie światła w przypadku bieli podobnej do RAL 9010, bez efektu olśnienia do ok. 90%,
- przewodność cieplna  $\lambda = 0.052 - 0.057$  W/mK zgodnie z DIN 52612.

### Pytanie 2

Wymiana drzwi:

- 1) Proszę określić czy drzwi stalowe mają być zwykłe czy p.poż. ?
- 2) Proszę podanie ilości oraz EI.
- 3) Czy występują drzwi płytowe w okleinie ?

### **Wyjaśnienie:**

- 1) Zamawiający ustala, że wszystkie projektowane drzwi stalowe na parterze i piętrze **w ilości 7 sztuk należy wykonać w technologii aluminiowej** w tym drzwi przeciwpożarowe – 2 szt. o odporności ogniowej EI 30. Ostateczna decyzja czy skrzydła drzwiowe będą pełne czy przeszklone do połowy, Zamawiający ustali wspólnie z Wykonawcą przed ich zamówieniem u producenta.
- 2) Drzwi przeciwpożarowe w ilości w ilości 2 szt. o wym. 160 x 205 cm i 100 x 200 cm o odporności ogniowej EI 30.
- 3) Tak występują.

### Pytanie 3

Proszę o sprecyzowanie czym jest przewód komputerowy V generacji.

### **Wyjaśnienie:**

Dotyczy kabla UTP kategorii 5e.

### Pytanie 4

Zgodnie z art. 183 ust.2 Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien odcinać dopływ prądu do wszelkich odbiorów, za wyjątkiem obwodów, których działanie jest niezbędne w czasie pożaru. System alarmowy oraz monitoring nie należą do odbiorów pożarowych, także nie powinny być zasilane sprzed PWP (zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej - tablica TG-1). Takie działanie powoduje obecność napięcia wewnątrz budynku w czasie pożaru, co może skutkować porażeniem prądem elektrycznych osób. Ponadto, centrala systemu alarmowego powinna być wyposażona w awaryjne źródło napięcia w postaci akumulatorów.

**Wyjaśnienie:**

W Instalacji elektrycznej należy stosować urządzenia zgodnie z art. 183 Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065).

Pytanie 5

Niezalecane jest stosowanie wyłączników RCD jako wyłączników głównych w rozdzielni (rozdzielnic R-1 i TG-1). Powoduje to szybsze zużywanie się styków urządzenia oraz jego szybsze uszkodzenie.

**Wyjaśnienie:**

W rozdzielnicy R-1 wstawić FR przed RCD.

Pytanie 6

W projekcie występują elementy nieuwzględnione w przedmiarze, czy w wycenie powinniśmy ująć:

- 1) drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe, profilowe 150x260 (rys. 12)
- 2) drzwi 2 pary, 95x200 (rys. 21, przekrój G-04)
- 3) ościeżnica stalowa "BKT" system, - scena (rys.21)
- 4) barierka na scenie, z lewej strony (wymiar barierki?) (rys 11)
- 5) zabudowa drewniana 142x30 i 203x30 pomalowana farbą (rys 12 i 16)
- 6) system zawieszonych obrazów (rys. 22).

**Wyjaśnienie:**

- 1) drzwi zewnętrzne wejściowe **nie są objęte przedmiotem zamówienia.**
- 2) 2 pary drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicami powinny być uwzględnione w wycenie,
- 3) ościeżnica stalowa "BKT" system, powinna być uwzględniona w wycenie,
- 4) barierka na scenie, powinna być uwzględniona w wycenie,
- 5) zabudowę drewnianą 142x30 i 203x30 pomalowaną farbą, uwzględnić w wycenie,
- 6) system zawieszonych obrazów, uwzględnić w wycenie.

Pytanie 7

Czy ławki w holu (mają być drewniane czy drewnopodobne (rys.12 i 16)

**Wyjaśnienie:**

Ławki w holu mają być drewniane.

Pytanie 8

W przedmiarze robót poz. 217 „Oprawy oświetleniowe LED 3W awaryjne - kierunkowe” jest ilość 4 kpl, natomiast w projekcie jest 7 szt. Jaka ilość opraw przyjąć do wyceny?

**Wyjaśnienie:**

Należy przyjąć ilość opraw jak w projekcie w ilości 7 szt.

Pytanie 9

W przedmiarze robót brak jest montażu opraw oznacz. D – kinkiet LED na piętrze w Sali widowiskowej w ilości 6 szt. Czy oprawy te należy przyjąć do wyceny?

**Wyjaśnienie:**

Oprawy należy przyjąć do wyceny w ilości 6 szt.

Pytanie 10

W przedmiarze robót brak jest pozycji ułożenia przewodów zasilających typu YDY 5x6 do rozdzielni R1 i R2. Czy to mają być nowe WLZ-ty?

**Wyjaśnienie:**

Należy wykonać nowe WLZ-ty. Łączna długość przewodów zasilających do rozdzielni R1 i R2 - 30 mb.



Pytanie 11

Proszę o udostępnienie schematu złącza ZG + TL.

**Wyjaśnienie:**

ZG – TL typowe w obudowie podtynkowej zabezpieczenie C 32A plus wyłącznik typu FR 100.

Pytanie 12

Czy rozdzielnia R2 – Kotłownia jest rozdzielna istniejącą?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Informacja:**

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**WÓJT**  
*mgr Rafał Pstrągowski*

Otrzymują:

1. Wykonawcy, który złożyli zapytanie.
2. a/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego – [www.sniadowo.pl/bip](http://www.sniadowo.pl/bip)