

Śniadowo, 05.10.2020

ZGK.7012.WT.22.2020

Usługi Projektowo Inwestycyjne
Krzysztof Szeligowski
18 - 400 Łomża
ul Kazańska 12/27

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA
dla rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo , gm. Śniadowo działka nr
geodezyjny 966/3

Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz 144) oraz w związku z wnioskiem z dnia 09.09.2020 r, (uzupełnienie wniosku - data wpływu 24.09.2020 r) Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, że rozbudowę sieci wodociągowej położonej w miejscowości Szczepankowo - działka geodezyjna nr 966/3 należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg ϕ 110 zlokalizowany w działce nr 966/3 (pas drogowy).
2. Włączenia do wodociągu należy wykonać poprzez odcięcia zasuwami i zakończyć hydrantem p.poż.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ .

1. Do budowy sieci wodociągowej zaleca się stosowanie rur PE 100 SDR 17
2. Zaleca się odpowiednio oznakować taśmą ostrzegawczą trasę przebiegu sieci wodociągowej .

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa sieci wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Dokonać niezbędnych uzgodnień z właściwymi instytucjami.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Śniadowie
mgr Justyna Jemielity

Usługi Projektowo Inwestycyjne
Krzysztof Szeligowski
18 - 400 Łomża
ul Kazańska 12/27

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA
dla rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Jakać Młoda , gm. Śniadowo działka nr
geodezyjny 107

Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz 144) oraz w związku z wnioskiem z dnia 09.09.2020 r, (uzupełnienie wniosku - data wpływu 24.09.2020 r) Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, że rozbudowę sieci wodociągowej położonej w miejscowości Jakać Młoda - działka geodezyjna nr 107 należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg ϕ 110 zlokalizowany w działce nr 107 (pas drogowy).
2. Włączenia do wodociągu należy wykonać poprzez odcięcia zasuwami i zakończyć hydrantem p.poż.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ .

1. Do budowy sieci wodociągowej zaleca się stosowanie rur PE 100 SDR 17
2. Zaleca się odpowiednio oznakować taśmą ostrzegawczą trasę przebiegu sieci wodociągowej .

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa sieci wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Dokonać niezbędnych uzgodnień z właściwymi instytucjami.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Śniadowie
mgr Justyna Jemielity

Śniadowo, 05.10.2020

ZGK.7012.WT.24.2020

Usługi Projektowo Inwestycyjne
Krzysztof Szeligowski
18 - 400 Łomża
ul Kazańska 12/27

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA
dla rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Śniadowo ul. Cmentarna , gm. Śniadowo
działka nr geodezyjny 406

Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz 144) oraz w związku z wnioskiem z dnia 09.09.2020 r, (uzupełnienie wniosku - data wpływu 24.09.2020 r) Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, że rozbudowę sieci wodociągowej położonej w miejscowości Śniadowo ul. Cmentarna - działka geodezyjna nr 406 należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg ϕ 110 zlokalizowany w działce nr 406 (pas drogowy).
2. Włączenia do wodociągu należy wykonać poprzez odcięcia zasuwami i zakończyć hydrantem p.poż.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ .

1. Do budowy sieci wodociągowej zaleca się stosowanie rur PE 100 SDR 17
2. Zaleca się odpowiednio oznakować taśmą ostrzegawczą trasę przebiegu sieci wodociągowej .

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa sieci wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Dokonać niezbędnych uzgodnień z właściwymi instytucjami.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Śniadowie
mgr Justyna Jermielity

Śniadowo, 05.10.2020

ZGK.7012.WT.25.2020

Usługi Projektowo Inwestycyjne
Krzysztof Szeligowski
18 - 400 Łomża
ul Kazańska 12/27

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

dla rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Śniadowo ul. Ostrołęcka, ul. Szosowa , gm.
Śniadowo działka nr geodezyjny 241, 267

Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz 144) oraz w związku z wnioskiem z dnia 09.09.2020 r, (uzupełnienie wniosku - data wpływu 24.09.2020 r) Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, że rozbudowę sieci wodociągowej położonej w miejscowości Śniadowo ul. Ostrołęcka, ul. Szosowa - działka geodezyjna nr 241, 267 należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg ϕ 110 zlokalizowany w działce nr 241 (pas drogowy) oraz wodociąg ϕ 110 dz. nr 267 (pas drogowy drogi wojewódzkiej) – spięcie istniejących sieci wodociągowych
2. Włączenia do wodociągu należy wykonać poprzez odcięcia zasuwami.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ .

1. Do budowy sieci wodociągowej zaleca się stosowanie rur PE 100 SDR 17
2. Zaleca się odpowiednio oznakować taśmą ostrzegawczą trasę przebiegu sieci wodociągowej .

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa sieci wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Dokonać niezbędnych uzgodnień z właściwymi instytucjami.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Śniadowie
mgr Justyna Jemelity

Śniadowo, 05.10.2020

ZGK.7012.WT.26.2020

Usługi Projektowo Inwestycyjne
Krzysztof Szeligowski
18 - 400 Łomża
ul Kazańska 12/27

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA
dla rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Jemielite Wypychy , gm. Śniadowo działka nr
geodezyjny 107, 109

Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz 144) oraz w związku z wnioskiem z dnia 09.09.2020 r, (uzupełnienie wniosku - data wpływu 24.09.2020 r) Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, że rozbudowę sieci wodociągowej położonej w miejscowości Jemielite Wypychy - działka geodezyjna nr 107, 109 należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg ϕ 160 zlokalizowany w działce nr 109
2. Włączenia do wodociągu należy wykonać poprzez odcięcia zasuwami i zakończyć hydrantem p.poż

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ .

1. Do budowy sieci wodociągowej zaleca się stosowanie rur PE 160 SDR 17
2. Zaleca się odpowiednio oznakować taśmą ostrzegawczą trasę przebiegu sieci wodociągowej .

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa sieci wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Dokonać niezbędnych uzgodnień z właściwymi instytucjami.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Śniadowie
mgr Justyna Jemielity

Śniadowo, 05.10.2020

ZGK.7012.WT.27.2020

Usługi Projektowo Inwestycyjne
Krzysztof Szeligowski
18 - 400 Łomża
ul Kazańska 12/27

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

dla rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Żebry dz. nr. 93, 84/1, 34/4 i Stare Konopki dz. nr. 53, 54/2, 56, 61, gm. Śniadowo

Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz 144) oraz w związku z wnioskiem z dnia 09.09.2020 r, (uzupełnienie wniosku - data wpływu 24.09.2020 r) Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, że rozbudowę sieci wodociągowej położonej w miejscowości Żebry - działka geodezyjna nr 93, 84/1, 34/4 i Stare Konopki dz. nr. 53, 54/2, 56, 61, gm. Śniadowo należy projektować według następujących zasad:/,

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg ϕ 110 zlokalizowany w działce nr 34/4 - Żebry i wodociąg ϕ 110 zlokalizowany w dz. nr. 61 Konopki Młode
2. Włączenia do wodociągu należy wykonać poprzez odcięcia zasuwami.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ .

1. Do budowy sieci wodociągowej zaleca się stosowanie rur PE 160 SDR 17
2. Zaleca się odpowiednio oznakować taśmą ostrzegawczą trasę przebiegu sieci wodociągowej .

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa sieci wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Dokonać niezbędnych uzgodnień z właściwymi instytucjami.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Śniadowie
mgr Justyna Jemielity

Śniadowo, 05.10.2020

ZGK.7012.WT.28.2020

Usługi Projektowo Inwestycyjne
Krzysztof Szeligowski
18 - 400 Łomża
ul Kazańska 12/27

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

dla rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Śniadowo dz. nr. 227 i Ratowo Piotrowo dz. nr. 128, 126, gm. Śniadowo

Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz 144) oraz w związku z wnioskiem z dnia 09.09.2020 r, (uzupełnienie wniosku - data wpływu 24.09.2020 r) Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, że rozbudowę sieci wodociągowej położonej w miejscowości Śniadowo dz. nr. 227 i Ratowo Piotrowo dz. nr. 128, 126, gm. Śniadowo należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg ϕ 110 zlokalizowany w działce nr. 227 - Śniadowo
2. Włączenie do wodociągu należy wykonać poprzez odcięcia zasuwami.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ .

1. Do budowy sieci wodociągowej zaleca się stosowanie rur PE 160 SDR 17
2. Zaleca się odpowiednio oznakować taśmą ostrzegawczą trasę przebiegu sieci wodociągowej .

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa sieci wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Dokonać niezbędnych uzgodnień z właściwymi instytucjami.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Śniadowie
mgr Justyna Jemielity