

Śniadowo, dn. 26.01.2023 r.

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00039655/01 z dnia 18.01.2023 r. na realizację zadania pn.: „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 1A mającego za cel ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Śniadowo”.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, niniejszym wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Czy przewidziane w projekcie do zabudowy jako kolumna eksploatacyjna rury stalowe Ø 457mm muszą być fabrycznie nowe (prosto z huty)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza do zabudowy rury stalowe używane pod warunkiem, że są w dobrym stanie i wcześniej były używane tylko do budowy ujęć wody pitnej.

Pytanie 2.

Czy obudowa studzienna z wyposażeniem oraz przyłącze wodociągowe stanowi również przedmiot tego postępowania.

Wyjaśnienie:

Obudowa studzienna z wyposażeniem oraz przyłącze wodociągowe nie stanowi przedmiot tego postępowania.

Pytanie 3.

Czy powykonawcza dokumentacja hydrogeologiczna w formie dodatku stanowi również przedmiot zamówienia?

Wyjaśnienie:

Powykonawcza dokumentacja hydrogeologiczna w formie dodatku nie stanowi przedmiot tego zamówienia.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający udostępni źródło energii elektrycznej (oczywiście odpłatnie) dla potrzeb pompowania studni, Wykonawca może do tego celu założyć agregat prądotwórczy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie udostępni źródła energii elektrycznej dla potrzeb pompowania studni.

Informacja:

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielone wyjaśnienie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT
mgr Rafał Psztański

Otrzymują:

1. Wykonawca, który złożył zapytanie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
2. a/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:
<http://www.sniadowo.pl/bip/index.php?wiad=4749>