

Śniadowo, dn. 06.02.2023 r.

RGIZ.271.2.2023

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00046395/01 z dnia 20.01.2023 r. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami w miejscowości Stare Ratowo i Śniadowo, ul. Leśna i Spokojna”.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, niniejszym wyjaśniamy:

Pytanie 1.

W załącznikach do PFU, część „03 Stare Ratowo”, rysunek „09 Przebieg Sieci” zaznaczono włączenie projektowanego przewodu tłoczego DN 90, do istniejącego przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej DN 63 mm. Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji.

Wyjaśnienie:

Sieć przewodów tłocznych należy zaprojektować i wykonać z rur PE100 RC o średnicy DN 63 mm.

Pytanie 2.

W odniesieniu do treści SWZ Rozdział XXI pkt. 1a zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający uzna wykonanie co najmniej dwóch zamówień budowy, rozbudowy, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej za roboty budowlane spełniające warunek udzielenia zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę warunków udziału w postępowaniu ujętych w wykazie wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 4 do SWZ).

Informacja:

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielone wyjaśnienie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT
mgr Rafał Psztański

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytanie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
2. a/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:
<http://www.sniadowo.pl/bip/index.php?wiad=4752>