

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00052918/01 z dnia 24.01.2023 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie oraz budowa rurociągu tłoczego z wykonaniem obudowy i wyposażeniem studni głębinowej nr 1A w Śniadowie”.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, niniejszym wyjaśniamy:

Pytanie 1.

PFU zakłada podłączenie nowej studni głębinowej do istniejącego rurociągu tłoczego Dz. 160 mm, przy założeniu podobnego wydatku nowej studni do wydatku studni istniejącej, przy współpracy obu studni, przepływ w rurociągu tłocznym wyniesie 30-33 dcm³/sek., czyli około 120m³/godz., konieczne naszym zdaniem jest wykonanie dodatkowego rurociągu tłoczego na odcinku nowa studnia-SUW, jakie jest stanowisko Zamawiającego w tej sprawie?

Wyjaśnienie:

Projektowa nowa studnia głębinowa nr 1A, będzie pracować pojedynczo - przemiennie z istniejącą studnią nr SW2. Od projektowana studni głębinowej, będzie wybudowany rurociąg tłoczny, który należy wpiąć do istniejącego rurociągu tłoczego, pompującego wodę ze studni nr 2 do SWU w Starym Ratowie.

Pytanie 2.

Proszę o podanie istniejącego Q_{\max} (maksymalnego rozbioru godzinowego), Q_{dob} (najwyższego zanotowanego średniego zużycia dobowego wody) oraz wymaganych wartości Q_{\max} i Q_{dob} po rozbudowie SUW.

Wyjaśnienie:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie, pobór wody nie może przekraczać parametrów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, wydajność uzdatnionej wody w SUW Stare Ratowo po przebudowie nie może być mniejsza jak dotychczas.

Proszę o wyjaśnienie przyczyny rozważanego wariantowo procesu dwustopniowej filtracji wody w SUW (brak miejsca w SUW na takie rozwiązanie).

Wyjaśnienie:

Dwustopniowa filtracja wody ma na celu usuwanie w I stopniu nadmiaru żelaza w II nadmiaru manganu.

Pytanie 4.

Proszę o podanie sposobu likwidacji studni głębinowych w Ratowie Starym: wyłączenie z eksploatacji i usunięcie zestawów pomp z rurociągami oraz trwałe zabezpieczenie górnej części rury -płaszczka studni czy też kompleksowa likwidacja otworów studziennych z ilowaniem otworów i dokumentacją likwidacji.

Wyjaśnienie:

Studnie głębinowe w Starym Ratowie nie zostaną wyłączone z eksploatacji, będą użytkowane pojedynczo - przemiennie ze studniami nr 1A i 2 w Śniadowie.

Pytanie 5.

Jak Zamawiający rozumie zapisy zadania III PFU pkt 2 „uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy” ppkt 3 i 4 gdzie stawia się wymagania aby woda podawana do sieci spełniała wymagania prawne dotyczące jakości (ppkt 3) oraz aby w trakcie realizacji budowy zapewnić stałą dostawę wody dla odbiorców (ppkt 4). Czy oznacza to, że wykonawca odpowiadać będzie za jakość wody podawanej na sieć w trakcie prac demontażowych i montażowych?

Wyjaśnienie:

Należy wykonać tymczasową instalację do podawania wody do sieci – odpowiadającą wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do picia. Zamawiający dopuszcza przerwy w dostawie wody pitnej ze SUW w Starym Ratowie, które powinny być mało uciążliwe dla odbiorców i wcześniej uzgodnione z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Śniadowie.

Informacja:

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielone wyjaśnienie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załączniki:

1. Decyzja Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. znak: ROŚB.6223/I/11/2008/2009 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.
2. Badanie wody surowej ze studni nr 2 w Śniadowie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytanie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
2. a/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://www.sniadowo.pl/bip/index.php?wiad=4753>