

## 02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00115407/01 z dnia 01.03.2023 r. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami w miejscowości Śniadowo, ul. Leśna i Spokojna”.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, niniejszym wyjaśniamy:

### Pytanie 1.

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Paragrafu 4 Opisu przedmiotu zamówienia **Z:**

„Zakres rzeczowy obejmujący wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie:

- wykonanie studni dn 1200mm PEHD na każdym załamaniu sieci,
- wykonanie przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym Ø 1500 PE szt. 2,
- wykonanie kanalizacji ciśnieniowej z armaturą i studzienkami zasuw na każdym zadaniu”

**NA:**

„Zakres rzeczowy obejmujący wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie:

- wykonanie studni betonowych dn 1200mm na każdym załamaniu sieci,
- wykonanie kanalizacji ciśnieniowej z armaturą na każdym zadaniu,
- wykonanie przepompowni ścieków w korpusie betonowym Ø 1200 mm z zasilaniem energetycznym - szt. 2”,

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający zmienia treść zapisu Paragrafu 4 Opisu przedmiotu zamówienia **NA:**

„Zakres rzeczowy obejmujący wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie:

- wykonanie studni dn 1200 mm betonowych na każdym załamaniu sieci,
- wykonanie przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym w korpusie betonowym monolitycznym Ø 1200 mm - szt. 2, dopuszcza się korpus studni z elementów prefabrykowanych żelbetowych, łączonych za pomocą uszczeltek gumowych. Pompownie ścieków należy posadzić na fundamencie. Wewnątrz przepompowni zastosować materiały ze stali kwasoodpornej lub tworzywo sztuczne. Przepompownie ścieków należy zaprojektować, wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- wykonanie kanalizacji ciśnieniowej z armaturą na każdym zadaniu”.

### Pytanie 2.

W związku z faktem, iż w poboczach ul. Spokojnej znajduje się już istniejąca infrastruktura techniczna podziemna oraz słupy elektryczne, czy Zamawiający wyrazi zgodę na ułożenie kanalizacji sanitarnej pod jezdnią asfaltową?

Zważywszy na fakt, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych: Rozdział 8 Urządzenia obce § 97, pkt 3, w takim wypadku zwieńczeniem studni powinny zostać usytuowane poza pasem przejazdu kół pojazdów, prosimy o podanie parametrów do odtworzenia nawierzchni bitumicznej tej ulicy po wykonanych pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający ustala parametry odtworzenia nawierzchni bitumicznej ul. Spokojnej:

- 1) podbudowę jezdni należy wykonać dla obciążenia ruchem KR2,
- 2) przewidzieć wymianę gruntu z wykopu do 50 %,
- 3) grunt w wykopie zagęszczać warstwami do 30 cm,
- 4) dokonać badania zagęszczenia gruntu,
- 5) odbudowę nawierzchni asfaltowej powierzyć wykonanie firmie drogowej specjalizującej się w układaniu nawierzchni asfaltowej.

**Wyjaśnienie ogólne:**

Zamawiający informuje, że za wykonanie zasilania energetycznego przepompowni ścieków uznaje się wykonanie po stronie Wykonawcy, wszystkich prac elektrycznych określonych w warunkach technicznych zasilania wydanych przez Rejon Energetyczny w Łomży, umożliwiających włączenie przepompowni ścieków do wybudowanych przez RE w Łomży przyłączy energetycznych niskiego napięcia. Zamawiający żąda od Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania, przygotowania dla Zamawiającego wniosków do RE Łomża o przydział mocy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy.

**Informacja:**

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielone wyjaśnienie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Otrzymują:**

1. Wykonawca, który złożył zapytanie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
2. a/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://www.sniadowo.pl/bip/index.php?wiad=4783>