DACH
12kW TM24
12kW TM23
12kW TM22
12kW TM21
12kW TM20
12kW TM19
12kW TM18
12kW TM17
PIETRO 2
12kW TM16
12kW TM15
13kW TM14
12kW TM13
12kW TM12
12kW TM11
12kW TM10
12kW TM9
PIETRO 1
12kW TM8
12kW TM7
12kW TM6
12kW TM5
12kW TM4
12kW TM3
12kW TM2
12kW TM1
20kW T-A
PARTER

mieszkań=24
admin.=1

Pi=308,0kW
ki=0,237 mieszkania, ki=0,7 admin.
Ps=82,26kW
Is=127,8A

T-L

Uwagi:
- instalację elektryczną wraz z tablicami wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadnami wiedzy technicznej, z zastosowaniem materiałów posiadających certyfikaty znaku budowlanego B lub zdeklaracje zgodności, aprobaty techniczne, na znak CE
- urządzenia pomiarowe oraz wyzwalacz wzrostowy i aparaturą PWP należy osłonić i przystosować do plombowania.

TL:
wykonana z blachy stalowej , malowana proszkowo, wyposażona w zamki patentowe na jeden wzór klucza, część z modułem transmisji danych wyposażyć w zamek typ HS z wkładką wg wymagań PGE

TEREN ZEW.





Obudowa GWP :
- Stopień ochrony - min. IP44
- Stopień ochrony na uderzenia - min. IK-10
- Klasa izolacji - II
- Temperatura pracy - od -30°C do +40°C
- Kolor obudów - RAL 7035

Skośny daszek w górnej części obudowy
Obudowa lakierowana przez producenta lakierami odpornymi na UV i zjawisko abrazji.

ZŁĄCZE KABLOWE I SIECI PRZYŁĄCZENIOWE WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA WYKONANEGO PRZEZ OPRERATORA SIECI

ZK-3

Inwestycja, nazwa i adres obiektu

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego z 24 lokalami mieszkalnymi oraz infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną w tym: przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej zewnętrznej, instalacji gazowej wewnętrznej, 24 utwardzonych miejsc postojowych i murowanej altany na kontenery śmieciowe.
(Budowa zjazdów z drogi gminnej na działkę w trybie ustawy o drogach publicznych).
Stare Ratowo, gmina Śniadowo, część działki nr 38/1

FAZA:	**PROJEKT TECHNICZNY**	SKALA
BARANŻA:	**ELEKTRYCZNA**	1:100
Temat:	Schemat zasilania	
Opracował:	mgr inż. Jacek Filipkowski	rysunek nr E1
Projektant:	mgr inż. Walenty Wiśniewski upr. Łom1/87, PDL/IE/0228/03	
Sprawdzający:	mgr inż. Czesław Taraszkiewicz upr. Łom9/90, PDL/IE/1540/01	
Data sporządzenia: 05 luty 2022 r.		