

## 01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00201078/01 z dnia 04.05.2023 r. na realizację zadania pn.: „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Stare Ratowo**”.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, niniejszym wyjaśniamy (**dotyczy branży sanitarnej**):

### Pytanie 1.

Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

### **Wyjaśnienie:**

Operat geotechniczny stanowi załącznik do branży budowlanej - konstrukcja.

### Pytanie 2.

Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego, opis i rysunki w wersji elektronicznej, ponieważ skany nie są dobrze widoczne.

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający udostępnia prawidłowo zeskanowany Projekt Techniczny.

### Pytanie 3.

Proszę o udostępnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający udostępnia Szczegółową Specyfikację Techniczną.

### Pytanie 4.

Proszę o udostępnienie rysunków oraz opisów (parametry betonu) studni betonowej dn 1000 na kanalizacji sanitarnej.

### **Wyjaśnienie:**

Parametry betonu C40/50 łączone na uszczelki gumowe.

### Pytanie 5.

Proszę o udostępnienie opisu studni wodomierzowej (parametry, wymiary).

### **Wyjaśnienie:**

Schemat studni wodomierzowej określa rys. nr 17 Projektu Technicznego.

### Pytanie 6.

Proszę o udostępnienie schematów rury osłonowej na przyłączy wodociągowym o średnicy 160 mm oraz 110 mm.

### **Wyjaśnienie:**

Zastosować rury osłonowe sztywne z RHDPE lub równoważne.

### Pytanie 7.

Proszę o udostępnienie schematów węzłów wodociągowych na przyłączy wodociągowym.

### **Wyjaśnienie:**

Zestaw wodomierzowy Js15 z zaworami DN25 (zawór DN25+wodomierz Js15 + zawór DN25).

### Pytanie 8.

Proszę o udostępnienie schematów węzłów gazomierzy na instalacji gazu.

### **Wyjaśnienie:**

W załączeniu

### Pytanie 9.

Proszę o udostępnienie szczegółu wejścia do budynku instalacji gazu.

**Wyjaśnienie:**

W załączeniu.

**Pytanie 10.**

Proszę o wyjaśnienie jaką rurę zastosować do ogrzewania podłogowego: Pex czy PERT/Al.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z Projektem Technicznym (9.3 Elementy grzejne str. 12) zastosować rury PEX z wkładką aluminiową o lub równoważne PERT/Al.

**Pytanie 11.**

Proszę o wyjaśnienie jakie siłowniki zastosować do ogrzewania podłogowego.

**Wyjaśnienie:**

Siłowniki należy dobrać na podstawie dobranego przez producenta systemu podłogowego np. KAN-therm siłownik elektryczny 230V NC lub równoważne.

**Pytanie 12.**

Proszę o wyjaśnienie jaką armaturę zastosować na instalacji gazowej oraz jej parametry (bufor gazu, filtr, armatura odcinająca, dwuzłączka, trójnik).

**Wyjaśnienie:**

Filtr do kotła DN20, zawory odcinające do kotła DN20, do kuchni DN15, mufka do wspawania DN15- do przeprowadzenia próby ciśnieniowej.

**Pytanie 13.**

Proszę o udostępnienie parametrów komina oraz przewodu powietrzno-spalinowego dla instalacji gazowej.

**Wyjaśnienie:**

Parametry komina 140/225 obudowa nie mniejsza niż 200x200mm, dobrano system producenta JEREMIAS lub równoważne po akceptacji projektanta i producenta kotła.

**Pytanie 14.**

Proszę o udostępnienie parametrów kratki wentylacyjnych na instalacji gazowej.

**Wyjaśnienie:**

Kratka wentylacyjna 21x14 bez żaluzji.

**Pytanie 15.**

Proszę o szczegółowy opis/wymiary urządzeń Instalacji wodociągowej tj.: umywalki, umywalki dla niepełnosprawnych, ustępy „kompakt”, zlewozmywaki, zlew prostokątny.

**Wyjaśnienie:**

Umywalka prostokątna wymiar min. 55cm np. Koło Nova Pro, umywalka dla niepełnosprawnych np. Koło Nova Pro, ustęp np. Koło Nova Pro lub równoważne, zlew do akceptacji Inwestora.

**Pytanie 16.**

Proszę o wyjaśnienie czy należy zastosować poręcze dla niepełnosprawnych w łazienkach.

**Wyjaśnienie:**

Tak wg rysunków.

**Informacja:**

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielone wyjaśnienie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Załączniki:**

1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.
2. Projekt Techniczny.
3. Wyjaśnienia do pkt 8 i 9

**WÓJT**  
**mgr Rafał Psztański**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytanie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
2. a/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:  
<http://www.sniadowo.pl/bip/index.php?wiad=4815>