



- 1-Przewód gazowy stakiwy kub Cu
 2-Tuleja ochronna stalowa
 3-Masa bitumiczna lub pianka PU
 4-Pakuły nasyczone smołą
 5-Obróbka murarska otworu
 6-Ściana zewnętrzna budynku

Przewód	Tuleja
Dn [mm]	Dt [mm]
15, 20, 25	54
32	76
40	83
50	102
65	114

Przed doszczelnieniem tulei stalowej instalację gazową należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Spawy i luty na przewodzie instalacji gazowej wewnątrz tulei są niedopuszczalne.