

02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00201078/01 z dnia 04.05.2023 r. na realizację zadania pn.: „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Stare Ratowo**”.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, niniejszym wyjaśniamy (dotyczy branży sanitarnej):

Pytanie 1.

Proszę o udostępnienie szczegółu wejścia do budynku przyłącza wodociągowego.

Wyjaśnienie:

Wejście do budynku przyłącza wodociągowego na głębokości min. 1,60 m poniżej terenu, pod ławą fundamentową przyłączyć w rurze osłonowej.

Pytanie 2.

Proszę o wyjaśnienie czy w zakres wyceny wchodzi dezynfekcja oraz próba szczelności na przyłączy wodociągowym.

Wyjaśnienie:

W zakres wyceny wchodzi dezynfekcja oraz próba szczelności na przyłączy wodociągowym oraz badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wykonane przez uprawnioną jednostkę.

Pytanie 3.

Proszę o wyjaśnienie czy w zakres wyceny wchodzi kamerowanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.

Wyjaśnienie:

W zakres wyceny nie wchodzi kamerowanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas realizacji zalecane jest wykonanie kamerowania wg decyzji Inwestora

Pytanie 4.

Proszę o wyjaśnienie czy w zakres wyceny wchodzi rurociąg PE dn 90 wraz z wykonaniem hydrantu zewnętrznego na cele pożarowe na przyłączy wodociągowym.

Wyjaśnienie:

W zakres wyceny wchodzi rurociąg PE dn 90 na przyłączy wodociągowym.

Pytanie 5.

Proszę o udostępnienie schematów węzłów gazomierzy na instalacji gazu (poprzednio nie zostały załączone).

Wyjaśnienie:

Węzły gazomierzy zamówić wraz z szafkami na 8 gazomierzy typu G-4 z zaworami DN 25 lub równoważne. Dopuszcza się rozwiązanie systemowe wybranego producenta armatury gazowej, do odbioru należy przedłożyć świadectwa 3.1 oraz gwarancje.

Informacja:

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielone wyjaśnienie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załącznik - Schemat punktów pomiarowych gazu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytanie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
2. a/a


Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://www.sniadowo.pl/bip/index.php?wiad=4815>

WÓJT

mgr Rafal Pszragowski

PUNKT POMIAROWY z 8 gazomierzami G4



Legenda:

1- gazomierz G-4

2- kurek odcinający DN32

OBUDOWĘ DOSTOSOWAĆ DO ROZMIARÓW
SZACHTÓW