

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00342218/01 z dnia 07.08.2023 r. na realizację zadania pn.: „**Remont dróg gminnych w miejscowości Wierzbowo i Śniadowo**”.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, niniejszym wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji o brakujące SST-05.03.05b oraz SST-05.03a, do których odnoszą się pozycje kosztorysowe dotyczące nawierzchni bitumicznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uzupełnienia dokumentację o brakujące SST-05.03.05b oraz SST-05.03a.

Pytanie 2.

Dotyczy remontu drogi gminnej w m. Wierzbowo. Zgodnie z załączonym opisem technicznym, kosztorysem ofertowym oraz przedmiarem robót warstwę wiążąco-profilującą należy wykonać z betonu asfaltowego AC11W. Zgodnie z załączonym rysunkiem przekroju normalnego warstwa wyrównawcza ma być z betonu asfaltowego AC8W.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż warstwę wiążąco-profilującą w miejscowości Wierzbowo należy wykonać z betonu asfaltowego AC11W.

Wyjaśnienie:

Warstwę wiążąco-profilującą w miejscowości Wierzbowo należy wykonać z betonu asfaltowego AC11W.

Pytanie 3.

Dotyczy remontu drogi gminnej w ciągu ul. Szerokiej i Krótkiej w m. Śniadowo. Zgodnie z załączonym SST-08-01-01, do którego odnoszą się pozycje kosztorysu nr 10 i 11 oraz 13 krawężniki należy ustawić na ławie betonowej z betonu klasy B5 lub B10. Zgodnie z załączonym rysunkiem przekroju normalnego, kosztorysem ofertowym oraz przedmiarem robót krawężniki należy ustawić na ławie z betonu klasy C10/12.

Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie jakiego betonu należy używać do wykonania ław betonowych.

Wyjaśnienie:

Wykonanie ław betonowych należy wykonać z betonu klasy C10/12.

Pytanie 4.

Dotyczy rozdziału XVI Sposób obliczenia ceny pkt.2 SWZ. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, które elementy składowe usługi objętej tym postępowaniem przetargowym mają być opodatkowane stawką VAT 8 %? Równocześnie informujemy, iż interpretacje podatkowe mówią, że np. roboty związane z wycinką drzew, zakładanie zieleńców itp. Musimy traktować jako kompleksową usługę budowlaną opodatkowaną stawką 23%.

Wyjaśnienie:

W przedmiotowym zamówieniu obowiązuje stawka podatku VAT 23%.

Informacja:

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załączniki:

1. Brakujące SST.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytanie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
2. a/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://www.sniadowo.pl/bip/index.php?wiad=4901>