

## 01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00002879/01 z dnia 03.01.2024 r. na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Centrum miejscowości Szczepankowo”.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, niniejszym wyjaśniamy:

### Pytanie 1.

Jakie parametry mają mieć betonowe pojedyncze ławki.

### **Wyjaśnienie:**

Parametry ławki betonowej pojedynczej z oparciem:

- wymiary 200/40/45
- stosować kolorystykę jednakową z pozostałymi ławkami przewidzianymi na placu.

### Pytanie 2.

Proszę o podanie więcej informacji oraz parametrów odnośnie ławki drewnianej ze stołem.

### **Wyjaśnienie:**

Parametry ławki drewnianej ze stołem:


- ✓ wysokość – 71,5 cm
- ✓ długość – 200 cm
- ✓ szerokość – 174 cm

Załączniki:

1. Wizualizacja ławki betonowej.
2. Wizualizacja ławki drewnianej.

### **Informacja:**

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielone wyjaśnienie staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

  
mgr Rafał Pstrągowski

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytanie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
2. a/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://www.sniadowo.pl/bip/index.php?wiad=4985>