

03 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00354624/01 z dnia 06.06.2024 r. na realizację zadania pn. „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wierzbowo”.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, niniejszym wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Czy obecny zbiornik funkcjonuje jako zbiornik retencyjny czy retencyjno - rozsączający?
Czy dno jest szczelne, czy gruntowe?

Wyjaśnienie:

Dno zbiornika jest gruntowe, składające się z gliny zwałowej trudno przepuszczalnej.

Obecny zbiornik funkcjonuje jako zbiornik retencyjny nieurządzony. Maksymalny poziom wody regulowany jest istniejącymi odpływami poprzez przepust.

Pytanie 2.

Zwracam się o udostępnienie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na budowę zbiornika i przepustów do niego włączonych.

Wyjaśnienie:

Wszelkie decyzje w tym pozwolenie wodno-prawne uzyska wykonawca w ramach realizacji zadania przed przystąpieniem do robót.

Informacja:

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielone wyjaśnienie staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytanie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
2. a/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://www.sniadowo.pl/bip/index.php?wiad=5130>