

03 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr S 140/2024 - 435048 z dnia 19.07.2027 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Śniadowo”.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, niniejszym wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wymaga wymiany opraw parkowych na oprawy uliczne LED czy na parkowe LED? Jeśli na parkowe to prosimy o informacje odnośnie parametrów technicznych opraw parkowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga wymiany opraw parkowych, poniżej wskazane są minimalne parametry techniczne proponowanych przez Wykonawców opraw parkowych.

1. Moc opraw dobrana według obliczeń fotometrycznych dla kategorii oświetlenia wskazanej w tabeli nr 1 z Projektu Wykonawczego.
2. Korpus oprawy wykonany z aluminium.
3. Klosz oprawy wykonany z szkła lub przezroczystego PMMA.
4. Oprawa przystosowana do współpracy z systemem sterowania.
5. Należy stosować oprawy oświetleniowe zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych lub równoważną obowiązującą na terenie Unii Europejskiej.
6. Współczynnik mocy $\cos \phi > 0,93$ dla mocy nominalnej oprawy.
7. Oprawy muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.
8. II klasa ochronności elektrycznej.
9. Temperatura barwowa: 4000K +/- 5%, współczynnik CRI powyżej 70.
10. Oprawa wyposażona w gniazdo ZHAGA.
11. Wymagana deklaracja CE lub równoważną obowiązującą na terenie Unii Europejskiej.
12. Wizerunek oprawy zbliżony do poniżej wskazanego.



Informacja:

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT
~~mgr Rafał Patogowski~~

Otrzymują:

1. Wykonawca, którzy złożyli zapytanie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
2. Odpowiedź zamieszczono na Platformie e-Zamówienia.
3. a/a