

**Eltim Marcin Rokicki**

ul. Kryńska 12  
16-100 Sokółka

W nawiązaniu do oferty złożonej w postępowaniu pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Śniadowo**”, wzywam na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) do wyjaśnień treści przedmiotowych środków dowodowych:

W załączonych do oferty obliczeniach fotometrycznych przyjęto, w poniżej wskazanych przypadkach, szerokość jezdni inną niż wskazana w Tabeli nr 1:

- 1 - obliczenie nr "5 Śniadowo Skowronki" - przyjęto w obliczeniach "szerokość jezdni " 4,5m
- 2 - obliczenie nr "6 Śniadowo Skowronki" - przyjęto w obliczeniach "szerokość jezdni " 2,5m
- 3 - obliczenie nr "15 Śniadowo Kolejowa" - przyjęto w obliczeniach "szerokość jezdni " 5,5m
- 4 - obliczenie nr "16 Śniadowo Kolejowa" - przyjęto w obliczeniach "szerokość jezdni " 5,5m
- 5 - obliczenie nr "25 Śniadowo Cmentarna" - przyjęto w obliczeniach "szerokość jezdni " 4,5m

Proszę o wyjaśnienie przyjęcia do obliczeń fotometrycznych w 5 przypadkach wartości "Szerokości jezdni" innej niż w Tabeli nr 1.

Wyjaśnienia należy złożyć dla Zamawiającego tj. Gminy Śniadowo, zgodnie z określonym w pkt 14.2. SWZ sposobem komunikacji w terminie do **26 września 2024 r.**