

Śniadowo, 12.11.2024 r.

Gmina Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
18-411 Śniadowo

RGIZ.271.7.2024

"INSBUD" Sylwia Olszewska
Giełczyn, ul. Bielna 6G
18-400 Łomża

W nawiązaniu do oferty złożonej w postępowaniu pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Śniadowo**”, wzywam na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm.) do wyjaśnień treści przedmiotowych środków dowodowych:

W załączonych do oferty obliczeniach fotometrycznych przyjęto do obliczeń dla lp. 2 i 27 Tabeli nr 1 moc opraw – 75W, zamiast wymaganych 120W. Proszę o wyjaśnienie przyjęcia do obliczeń fotometrycznych w tych przypadkach wartości mocy opraw innych niż wymagane.

Wyjaśnienia należy złożyć dla Zamawiającego tj. **Gminy Śniadowo**, zgodnie z określonym w pkt 14.2. SWZ sposobem komunikacji w terminie do **15 listopada 2024 r.**