



**Marcin Rokicki**

Sokółka 16-100 ul. Kryńska 12

NP 5451741563 REGON 3616944201

Sokółka dn.25.09.2024r

**Gmina Śniadowo**

ul. Ostrołęcka 11,  
18-411 Śniadowo

**Dotyczy: *Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Śniadowo*". Znak sprawy  
RGIZ.271.7.2024**

ELTIM Marcin Rokicki – wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Śniadowo", w związku otrzymanym wezwaniem z dnia 19.09.2024r. na podstawie art.107 ust.4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej „Ustawa Pzp”, wyjaśnia, że przedłożone wraz z ofertą obliczenia fotometryczne zostały sporządzone z uwzględnieniem danych TABELA NR 1 - ZESTAWIENIE INWENTARYZACYJNE I PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ŚNIADOWO, pobranych bezpośrednio ze strony postępowania – dokumenty udostępnione przez Zamawiającego w tym plik Excel. Stosowaną praktyką w zakresie sporządzenia obliczeń fotometrycznych jest korzystanie z danych wyjściowych udostępnionych przez Zamawiającego w postaci elektronicznej. Wykonawca korzystając z udostępnionej przez Zamawiającego Tabeli nr 1- nie zweryfikował faktu iż przedstawione w niej dane (widoczne/zobrazowane) pokazują wartości zaokrąglone, odbiegające od faktycznych (istniejących w pliku wartości), które zostały określone w wyniku inwentaryzacji i wprowadzenia wartości faktycznych odzwierciedlających uwarunkowania terenowe zidentyfikowane w ramach inwentaryzacji. Skorzystanie z udostępnionego pliku spowodowało zaciągnięcie danych faktycznych (niezaokrąglonych) znajdujących się w pliku odzwierciedlających stan faktyczny inwentaryzacji, czyli parametry wprowadzone do tego dokumentu (niezaokrąglone).

Wynikła sytuacja nie była działaniem celowym lecz powstała na bazie rozbieżności w dokumentacji spowodowanych działaniem narzędzi, które przyczyniły się do rozbieżności w wartościach widocznych względem faktycznie zaciąganych z pliku przez program RELUX.

Wskazujemy również iż istotą w przedmiotowym zakresie było przedłożenie obliczeń fotometrycznych w celu wykazania spełnienia normy. Powyższe wynika wprost z wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego, zgodnie z którymi, Zamawiający wskazał, że należy wykazać za pomocą obliczeń fotometrycznych, że zaproponowane oprawy potwierdzą spełnienie wszystkich parametrów określonych w normie PN-EN13201:2015 dla określonej w Tabeli nr 1 kategorii oświetlenia.

Wyjaśniamy, że rozbieżność występująca w danych w pliku Excel, tj. danych zobrazowanych (jako zaokrąglonych) i danych faktycznych jakie są w pliku (niezaokrąglone), nie budziła wątpliwości wykonawcy i nie była też widoczna. Wskazujemy, że rozbieżność ta nie stanowi wady naszej oferty czy wady postępowania i jako niejasność/ dwuznaczność winna być rozpatrywana na korzyść wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w doktrynie orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z orzecnictwem Krajowej Izby Odwoławczej, wszelkie niejasności, nieścisłości treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy rozpatrywać na korzyść wykonawcy", w wyroku z dnia 16 kwietnia 2015 r. o sygn. akt KIO 660/15: "obowiązuje swoista "święta" zasada, że wszelkie niejasności, dwuznaczności, niezgodności postanowień SIWZ należy rozpatrywać na korzyść wykonawców.", w wyroku z 24 października 2018 r., sygn. akt: KIO 2100/18, zgodnie z którym "w przypadku możliwości interpretacji zapisów SIWZ w różny sposób, wszelkie niejasności, które mogą odnosić się do złożonych w postępowaniu ofert, odczytywać należy na korzyść wykonawców" (Tak również, m.in. w uchwale z 3 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO/KD 38/17 oraz wyroku SO w Szczecinie z 7 marca 2018 r., sygn. akt: VIII Ga 102/18). Analogiczne stanowisko zajmują sądy powszechne - np. SO w Nowym Sączu w wyroku z 18 marca 2015 r. o sygn. akt: III Ca 70/15 uznał, iż: "Zapisy w SIWZ (...) muszą mieć charakter precyzyjny i jednoznaczny, a wątpliwości powstałe na tym tle muszą być rozstrzygane na korzyść wykonawcy. Obowiązek takiego formułowania i tłumaczenia ma na celu realizację zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców przystępujących do przetargu (...).".

Bez względu na powyższe wskazujemy, że przyjęcie do obliczeń fotometrycznych zaokrąglonych wartości również potwierdza spełnienie przez oferowane oprawy wymaganych przez Zamawiającego parametrów oraz zgodność z normą PN-EN13201:2015 i nie stanowi zmiany treści oferty.

Właściciel  
Marcin Rokicki