

Śniadowo, 12.11.2024 r.

Gmina Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
18-411 Śniadowo

RGIZ.271.7.2024

Pollight Sp. z o. o.
Al. J. Ch. Szucha 11B lok. H2
00-580 Warszawa

W nawiązaniu do oferty złożonej w postępowaniu pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Śniadowo**”, wzywam na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm.) do wyjaśnień treści przedmiotowych środków dowodowych:

W załączonych do oferty obliczeniach fotometrycznych przyjęto w lp. 10 wysokość słupa 3,47m, gdzie zgodnie z Tabelą nr 1 powinna ona wynosić 3m oraz lp. 80 wysokość słupa 10,47m, gdzie z Tabelą nr 1 powinna ona wynosić 10m. Proszę o wyjaśnienie przyjęcia do obliczeń fotometrycznych w tych przypadkach wartości "Wysokość słupa" innej niż w Tabeli nr 1.

Wyjaśnienia należy złożyć dla Zamawiającego tj. **Gminy Śniadowo**, zgodnie z określonym w pkt 14.2. SWZ sposobem komunikacji w terminie do **15 listopada 2024 r.**